

Leistungsverzeichnis

Kleintiertunnel Fa. Volkmann & Rossbach

Auftraggeber:



| Ordnungszahl | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|--------------|-------|---------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-------|---------|-------------------------|------------------------|

1. AMPHIBIENSCHUTZ

1. 1. Kleintiertunnel

| | | | | |
|----------|-------|----|-------|-------|
| 1. 1. 1. | 1,000 | St | | |
|----------|-------|----|-------|-------|

Kleintiertunnel herstellen

Kleintiertunnel als Querdurchlässe unter Straße, Radweg, Bankett, ausgebildet als Stahlbetonrechteckhaube, liefern und einbauen:
 Technische Beschreibung:
 Beton: C35/45 , XC4, XD1, XF3, XA2 gemäß DIN EN 206-1
 DIN 1045-2 und ZTV-Ing., bemessen und bewehrt gemäß DIN Fachbericht 101, belastbar mit Verkehrslasten nach Tab. 4.5
 Überdeckung min.: 0,12 m
 lichte Maße(b/h/l): 1,00x0,60 (0,70 o. 0,80)x 1,00/2,00m
 Masse: 1,4 t/m
 eingearbeitetes Zubehör: 4 Transportanker, Gründung ist bauseits zu bemessen

Die Baugrube muss den Vorgaben der DIN 1072 entsprechen und wird in einer gesonderten Position ausgeschrieben. Die Rechteckhauben sind jeweils links u. rechts auf Streifenfundamente aus Unterbeton B25, 10 cm dick und 25 cm breit zu versetzen.

Ein 5 cm dickes Zementmörtelband (DIN 1045, Abschnitt 6.7.1) ist als Ausgleich im Bereich der Auflageflächen ggf. aufzubringen.

Die Baugrube ist nach dem Versetzen der Tunnel mit einem geeignetem Material zwischen Tunnel und Strassenkörper zu verfüllen.

Der Graben muss lagenweise je 30 cm abwechselnd links u. rechts bis UK Asphalt verdichtet werden. Die Verfüllung muss min. ein Verdichtungsmodul von EV2 0 45 MN/m² aufweisen.

Im Anschluss die Asphaltbefestigung, d= 20-30 cm, jeweils links und rechts um 25 cm breiter schneiden, aufnehmen und einer Recyclinganlage zuführen ggf. schadlos beseitigen.

Das Schneiden der Asphaltdecke, ausheben und verdichten der Baugrube und Aufbau Asphaltsschicht ist nicht Bestandteil dieser Position und wird gesondert ausgeschrieben.

HERSTELLERHINWEIS:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,
 Hohe Str. 11 - 19,
 56401 Montabaur, Tel.: 02602 135-0,
 oder gleichwertig.

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-------|-------|
| Summe 1. 1 | | Kleintiertunnel | | |
|-------------------|--|-----------------|-------|-------|

| | | | | |
|----------------|--|-----------------|-------|-------|
| Summe 1 | | AMPHIBIENSCHUTZ | | |
|----------------|--|-----------------|-------|-------|



| Ordnungszahl | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|---------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | | in | in |

| | |
|-------------------------|-------|
| LV Summe netto: | |
| USt: | |
| LV Summe brutto: | |
| Pauschalsumme: | |



Zusammenstellung

| Ordnungszahl (LV-Bereich) | Bezeichnung | Summe in EUR |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | AMPHIBIENSCHUTZ | |
| 1. 1 | Kleintiertunnel | |



Zusammenstellung

| Ordnungszahl (LV-Bereich) | Bezeichnung | Summe in EUR |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | AMPHIBIENSCHUTZ | |
| | LV Summe netto: | |
| | USt: | |
| | LV Summe brutto: | |
| | Pauschalsumme: | |